

ALLEGATO A1

ELENCO CONTENITORI AZOTO LIQUIDO PRESSO I L.N.L.

- N. 1	Contenitore da 50.000 litri	(Alpi-Crio id. 1)	Press. Max/Eserc 3/2 bar	Evaporatore 360 Nm ³ /h
- N. 1	Contenitore da 20.000 litri	(Alpi-Acc. id. 2)	Press. Max/Eserc 3/2 bar	Evaporatore 480 Nm ³ /h
- N. 1	Contenitore da 10.000 litri	(Impianti id. 3)	Press. Max/Eserc 15/9 bar	Evaporatore 360 Nm ³ /h
- N. 1	Contenitore da 10.000 litri	(Clara id. 4)	Press. Max/Eserc 3/2 bar	nessuno
- N. 1	Contenitore da 5.000 litri	(Forno-Tav id. 5)	Press. Max/Eserc 15/9 bar	Evaporatore 360 Nm ³ /h
- N. 1	Contenitore da 10.000 litri	(Gasp id. 6)	Press. Max/Eserc 3/2 bar	nessuno
- N. 2	Contenitori da 3.000 litri	(Alpi-Lab.Sup.id. 7 e 8)	Press. Max/Eserc 3/2 bar	Evaporatori 120 Nm ³ /h
- N. 1	Contenitori da 3.000 litri	(CN id. 9)	Press. Max/Eserc 5/3 bar	nessuno
- N. 1	Contenitore da 5.000 litri	(XTU id. 11)	Press. Max/Eserc 5/2 bar	nessuno
- N. 1	Contenitore da 1.300 litri	(Mir id. 12)	Press. Max/Eserc 5/2 bar	nessuno

La lista dei contenitori sopra elencati fa riferimento agli allegati A e B.

I contenitori dotati di evaporatori sono attrezzati per il telecontrollo assicurato con batterie tampone di responsabilità della ditta appaltatrice.

Per alcuni contenitori è fatto divieto di usare le pompe per il riempimento, che viene realizzato solo tramite differenza di pressione statica


